

Norsk Transformator AS

Steinkjer

FORDELINGSTRANSFORMATOR MED REDUSERT ELEKTROMAGNETISK STØY

NOMINELL YTELSE	630 KVA	OLJEISOLERT
OMSETNING I TOMGANG	22000+ - 2x2,5% / 415V	HERMETISK TETT
KJØLING	ONAN / KNAN	BERØRINGSSIKRE HS-GJENNOMFØRINGER DIN 47636
KOBLINGSGRUPPE	Dyn11	EMC. LS-SPECIAL KAPSLING
PERIODETALL	50 HZ	
NORMER	IEC 60076	
OVERFLATEBEHANDLING	MALT	

Alle målinger er tatt med 3//300mm² 1leder cu.kabel

2,5m	0.30	0.30	0.30	2,5m
2,0m	0.70	0.55	0.60	2,0m
1,5m	1.00	0.63	1.00	1,5m
1,0m	2.10	1.80	3.00	1,0m
0,5m	5.80	9.00	9.00	0,5m
Over lokk				Over lokk

0,4	0,7	1,4	4,0
-----	-----	-----	-----

Lokk H= 1330



4,0	1,4	0,7	0,4
-----	-----	-----	-----

Over gulv

2,0m 1,5m 1,0m 0,9m
Avstand fra kasseseide

Over gulv

0,9m 1,0m 1,5m 2,0m
Avstand fra kasseseide



Norsk Transformator AS
Serviceboks 2505
Sjøfartsgt. 7
7729 STEINKJER

Dato: 10.02.2009

Godkjent: Odd Mikal Hansen