




REV.	SONE	REVISJONER	TEGNET	KONTR.	GODKJENT	DATO



Pos. nr.	Standard utstyr
1	Påfyllingsrør m/sikkerh.ventil
2	Løftebolt
3	Tappekran
4	Jordskr.M12
5	---
6	Ømkobler
7	Jordskr.M12
8	Dataskilt(flyttb.)

Totalvekt: 695 kg
 Ølje: 180 kg
 205 ltr

Lsp.bolter:
 a-b-c : M12
 n : M12



TEGNET RAA	DATO 15/11/2018	TILLATTE AVVIK FOR IKKE TOLERANSESATTE MÅL	NS-1432 B	NS-ISO-2768-1 MIDDELS	MÅLESTOKK 1:12.5	
KONTROLLERT RAA	DATO 15/11/2018	KUNDE/ANLEGG	SAMMENSTILLING TEGNING			
GODKJENT RT	DATO 15/11/2018	PRODUKT Transformator 100 kVA	INTERN STANDARD EcoSmart			
	TEGNINGSTITTEL		ERST. FOR			
	MÅLSKISSE 240V Yyno og 415V Dyn11		ERST. AV			
			TEGNING NR. T2-0100-Målskisse-2018			