



REV.	SONE	REVISJONER	TEGNET	KONTR.	GODKJENT	DATO



Pos. nr.	Standard utstyr
1	P&fyllingsr. m/sikkerh.ventil
2	Løfteb.
3	Tappekran
4	Jordskr.M12
5	-"-
6	Ømkobler
8	Termolomme
9	Jordskr.M12
11	Dataskilt
12	Hjul
13	Termolomme

Utvendige totalmål
 BxLxH=1010x1740x1925
 Totalvekt: 4210kg
 Olje FR3 : 875 kg
 995 Ltr

TEGNET RS	DATO 13,01,2021	TILLATTE AVVIK FOR IKKE TOLERANSESATTE MÅL	NS-1432 B	NS-ISO-2768-1 MIDDELS	MÅLESTOKK 1:25	
KONTROLLERT HA	DATO 13,01,2021	KUNDE/ANLEGG			SAMMENSTILLING TEGNING	
GODKJENT RT	DATO 13,01,2021	PRODUKT Transformator 1250/1250/1250 kVA			INTERN STANDARD	
		TEGNINGSTITTEL MÅLSKISSE 22000/415/240V Dyn11yn11 Mindre enn 1000 liter			ERST. FOR	
					ERST. AV	
					TEGNING NR. 310566-MS	